



Al consigliere Comunale
Delmenico Renè

Novaggio, 29 aprile 2019

Interpellanza Delmenico Renè – Nuova ala SE di Novaggio
Ris Mun 14288 del 29.04.2019

Egregio signor Delmenico,

il Municipio ha incontrato l'architetto responsabile dell'ampliamento per rivolgere direttamente a lui le domande poste in interpellanza.

Sono date le seguenti risposte;

- Lamelle parte nuova verso cortile interno: erano già studiate da progetto per mantenere le medesime caratteristiche della gronda dello stabile esistente. In oltre lo spazio non permetteva di inserire un pacchetto essendo la soletta non dimensionata.
- Porte P 30 dotate di soglie planet: la ditta esecutrice dei lavori è intervenuta sistemando i problemi e ha redatto un rapporto specifico allegato alla presente risposta.
- Porta taglia fuoco tra aula e refettorio: la ditta responsabile verrà a registrare la medesima nelle prossime settimane.

Il Municipio ricorda che il collaudo antincendio è stato regolarmente effettuato e approvato.

Cordiali saluti.


Il Sindaco
Romani Paolo

Per il Municipio



Il Segretario
Negri Igor


Tempo di risposta: 60 min.

Igor Negi

Da: Massimo Gasperi [ilmassimo@ilmassimo.ch]
Inviato: giovedì, 2 maggio 2019 16:08
A: info@novaggio.ch
Cc: giovmotta@bluewin.ch
Oggetto: nuovo centro scolastico SE Novaggio

Egredi signori,

vi ringrazio per la segnalazione di mancata regolazione alle soglie anti spiffero Planet montate sulle porte con certificazione EI30 dell' edificio in oggetto.

Mi scuso e vi comunico che ho provveduto personalmente questa mattina alla regolazione e messa a punto delle stesse.

Faccio presente inoltre, a favore dei meno eruditi in ambito edile, che gli elementi in oggetto sono certificabili senza le suddette soglie,

le norme attualmente in vigore non prevedono la necessità di includere la soglia Planet per la certificazione EI30, la stessa è da considerarsi dunque esclusivamente un accessorio a favore del confort fonico e termico dell'elemento.

Sempre a vostra disposizione ne approfitto per salutarvi cordialmente

Massimo Gasperi

Massimo Gasperi sagl

Falegnameria

Via Monte Lema 8

CH-6986 Migliegla

ilmassimo@ilmassimo.ch **NOTA IMPORTANTE NUOVO EMAIL a partire dal 1.1.2019**

t. 004191 609 20 64

c. 004179 444 26 86