

## INTERPELLANZA

NOVAGGIO 17.12.2018

Egregio sign.Sindaco

Egregi signori Municipali

Con la presente,avvalendomi delle facolta`concesse dalla LOC Art.66 e dal regolamento comunale ,mi permetto di interpellare il municipio sul seguente tema:

Nuova ala SE in particolare i lavori svolti e i collaudi.

Durante un mio intervento per riparazione a una maniglia ho potuto constatare quanta segue: ci sono diverse maniglie,specialmente sulle porte in metallo che si staccano,tutte le porte t 30 sono dotate di soglie planet,non ne funziona una,la porta taglia fuoco a due ante tra le aule e il refettorio ha la funzione di restare aperta con arresti elettrici e in caso di incendio si chiudono automaticamente ,questo non avviene poiche` le ante vanno a sbattere contro i pilastri in cemento armato prima che si blocchino negli appositi arresti con conseguente rottura delle maniglie.

Le stesse ante sono talmente pesanti che nella parte bassa sfregano contro il telaio,le lamelle montate verso il cortile interno a parte che sono differenti dalle altre sono corte in chiusura di 60 cm.


Domanda: come e' stato fatto il collaudo? A cosa sono dovute tutte queste anomalie .possibile che nessuno abbia notato le cose,

specialmente la porta taglia fuoco e le soglie che devono per forza funzionare.

Tutto questo e altro mi lascia dubbioso sul metodo di lavoro adottato

Ringrazio per la collaborazione, porgo i migliori saluti

Delmenico Renej

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Delmenico Renej', with a long horizontal stroke extending to the left.